

福島第一原子力発電所 1～3号機 原子炉圧力容器周辺温度[℃]

日時	1F1		1F2		1F3	
	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度
2011/3/19 6:30	不明※1		不明※1		366	328
2011/3/19 8:20					360	352
2011/3/19 8:30					359	350
2011/3/19 17:00					375	333
2011/3/20 0:25					334	323
2011/3/20 0:50					329	不明※1
2011/3/20 1:00					326	
2011/3/20 3:10					306	304
2011/3/20 3:30	393	396.6			不明※1	
2011/3/20 3:50	不明※1				303	301
2011/3/20 4:20					300	300
2011/3/20 11:00					210	260
2011/3/20 13:00	394	400			不明※1	
2011/3/20 15:00	不明※1				139.4	220
2011/3/20 15:35					138.8	217.7
2011/3/20 16:00					135	216.1
2011/3/20 19:40					95.4	198.3
2011/3/20 20:00					90.3	198.2
2011/3/20 22:00	370	388	108	120	不明※1	
2011/3/21 1:25	不明※1		不明※1		175※2	219.8
2011/3/21 1:45					不明※1	217
2011/3/21 2:30					171	214
2011/3/21 3:00	370	381	100	115	不明※1	
2011/3/21 4:00	不明※1		不明※1		170.4	223.6
2011/3/21 8:00	370	390	108	120	155.3	139.3
2011/3/21 12:15	不明※1		不明※1		133.4	146.8
2011/3/21 13:30	380	390	110	120	不明※1	
2011/3/21 14:00	380	390	110	110		
2011/3/21 14:25	380	390	110	120		
2011/3/22 0:15	381	387	110	120		
2011/3/22 5:00	383	391	110	110		
2011/3/22 6:00	380	388	100	110		
2011/3/22 11:20	383	394	105	109		
2011/3/22 15:30	386	394	100	105		
2011/3/22 17:00	386	397	105	111		
2011/3/23 0:00	392	399	105	111	不明※3	218
2011/3/23 6:00	400	400	102	109	279	253
2011/3/23 9:00	400	400	102	109	279	253
2011/3/23 12:00	345	350	105	105	304.8	225.5
2011/3/23 14:00	332	336	101	102	304.8	225.5
2011/3/23 17:00	305	306	101	102	304.8	225.5
2011/3/23 22:00	260	255	100	103	212.4	195.3

日時	1F1		1F2		1F3	
	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度
2011/3/24 5:00	243	229	102	109	80.7 ※5	185.4
2011/3/24 9:00	225	185	102	109	104.9 ※5	194.8
2011/3/24 11:00	175.3	182.8	100	105	14.1 ※5	185.5
2011/3/24 13:00	172.6	179.5	100	110	14.1 ※5	185.5
2011/3/24 18:05	217.9	172.4	100	105	65.6 ※5	155.7
2011/3/24 20:00	216.7	169.1	100	105	65.6 ※5	155.7
2011/3/24 23:00	210.4	165.3	101	109	65.6 ※5	155.7
2011/3/25 2:00	206.7	161.2	105	105	65.6 ※5	155.7
2011/3/25 6:10	204.5	157.5	105	105	42.8 ※5	111.6
2011/3/25 8:00	204.5	157.5	105	105	42.8 ※5	111.6
2011/3/25 10:00	197.8	153.6	107	105	42.8 ※5	111.6
2011/3/25 13:00	197.8	153.6	107	105	43.3 ※5	107.8
2011/3/25 15:00	197.8	151.7	107	104	19.7 ※5	104.4
2011/3/25 18:00	196.9	148.5	107	104	-33.4 ※5	111.0
2011/3/25 20:00	197	147	107	94	-5.3 ※5	99.2
2011/3/25 20:00	197	147	109	94	-5.3 ※5	99.2
2011/3/26 6:00	209.4	144.3	100	94	26.1 ※5	102.5
2011/3/26 11:00	195.3	146.3	107	100	37.6 ※5	106.1
2011/3/26 12:00	207.1	148	107	100	33.7 ※5	100.4
2011/3/26 14:00	212.3	146.9	107	99	33.7 ※5	100.4
2011/3/26 22:00	241.4	142.6	123	111	41.7 ※5	106.5
2011/3/27 6:00	212.8	141.7	123.9	96.6	-1.7 ※5	106.8
2011/3/27 11:00	224.8	143.4	123.6	111.2	13.6 ※5	121.6
2011/3/27 14:00	224.8	143.4	123.6	111.2	13.6 ※5	121.6
2011/3/27 17:00	240.8	140.7	123.2	123.4	28.2 ※5	124.6
2011/3/27 20:00	244.2	140.5	123	97.3	41.9 ※5	121.7
2011/3/28 1:00	266.3	139.6	124.8	84.4	38.1 ※5	123.6
2011/3/28 6:00	273.8	139.2	130.3	81.5	38 ※5	123.0
2011/3/28 8:00	299.4	139	130.3	81.5	38 ※5	123.0
2011/3/28 14:00	304.5	139.3	144.1	60	41.9 ※5	124.4
2011/3/28 19:00	309.9	140	148.3	67.3	47.6 ※5	121.8
2011/3/29 2:00	329.3	140.5	152	71.4	53.8 ※5	121.8
2011/3/29 6:00	323.3	139.4	153.7	77.7	61.5 ※5	120.9
2011/3/29 12:00	309.6	137.6	158.5	120.3	62.2 ※5	121.1
2011/3/29 14:00	299.4	135.8	160.5	143.6	62.2 ※5	121.1
2011/3/29 18:00	299.5	135	198.2	141.6	64.1 ※5	119.7
2011/3/29 23:00	290.5	133.3	167.4	80.8	77.5 ※5	113.7
2011/3/30 6:00	281.2	133.9	170.7	87.7	75.3 ※5	116.0
2011/3/30 9:00	277.8	131.6	172.4	131.6	75.3 ※5	116.0
2011/3/30 14:00	270.1	130.2	174.3	不明※4	76.7 ※5	115.4
2011/3/30 18:00	267	130	179.6		76.7 ※5	115.4
2011/3/30 23:00	263.5	129.7	180.7		79.5 ※5	114.5
2011/3/31 4:00	253.4	128.2	183.4		83.5 ※5	113.2
2011/3/31 6:00	251.2	128	181.2		88.5 ※5	114.2

日時	1F1		1F2		1F3	
	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度
2011/3/31 9:00	250.9	127.7	178.7		88.5 ※5	114.2
2011/3/31 11:00	249.4	127.5	175.3		88.6 ※5	114.4
2011/3/31 14:00	246.1	126.1	172.4		88.6 ※5	114.4
2011/3/31 18:00	250.3	122.5	172		93 ※5	115.4
2011/3/31 22:00	253.3	121.5	169		94.4 ※5	114.1
2011/4/1 2:00	256.2	120.8	166.5		100.8 ※5	112.3
2011/4/1 6:00	255.2	119.7	163.6		92.6 ※5	116.3
2011/4/1 12:00	248.6	118.5	161		90.2 ※5	117.8
2011/4/1 14:00	248.6	118.5	161		90.2 ※5	117.8
2011/4/1 18:00	245.9	117.7	158.1		90 ※5	118.3
2011/4/2 2:00	257.8	118.2	156.1		91.5 ※5	118.6
2011/4/2 6:00	261.5	118	155		90.8 ※5	119.4
2011/4/2 14:00	259.4	117.6	152.9		92.3 ※5	117.8
2011/4/2 20:00	259.2	117.4	151.9		96.7 ※5	114.6
2011/4/2 23:00	258.2	117.3	151.1		93.9 ※5	114.7
2011/4/3 6:00	256.7	117.2	153.4		90.6 ※5	115.9
2011/4/3 11:00	252.8	116.7	150.5		90.6 ※5	114.3
2011/4/3 16:00	251.4	116.5	144.5		89.7 ※5	113.9
2011/4/3 18:00	243.4	116.1	143.6		88 ※5	113.4
2011/4/4 1:00	243.1	113.4	140.3		88.8 ※5	113.8
2011/4/4 6:00	243.1	113.4	140.3		89.8 ※5	114.1
2011/4/4 8:00	242.6	115.4	138.9		89.8 ※5	114.1
2011/4/4 14:00	242.8	115.3	139		90 ※5	113.7
2011/4/4 18:00	240.3	115	140.5		89.8 ※5	113.5
2011/4/5 3:00	237.4	114.9	141.7		89.9 ※5	107.4
2011/4/5 7:00	233.5	114.8	141.7		84.7 ※5	113.7
2011/4/5 13:00	233.5	114.8	141.7		84.7 ※5	114.1
2011/4/5 19:00	226.9	114.7	140.7		83.5 ※5	114.1
2011/4/6 5:00	221.6	114.8	140.9		84.4 ※5	114.1
2011/4/6 7:00	217.2	114.9	141.6		74.6 ※5	114.1
2011/4/6 13:00	214	115	142.5		78.8 ※5	115.0
2011/4/6 20:00	211.2	115	143.6		83 ※5	114.2
2011/4/7 2:00	208.2	115.2	144.2		78.2 ※5	115.6
2011/4/7 6:00	216.3	116.2	144.2		83.4 ※5	115.8
2011/4/7 12:00	223.8	116.9	143.6		88.3 ※5	112.3
2011/4/7 21:00	223.3	117.8	141.2		86.6 ※5	111.6
2011/4/8 6:00	260.7	118.6	143		88.2 ※5	110.8
2011/4/8 8:00	250.6 ※5	119.2	143.9		86.3 ※5	110.5
2011/4/8 14:00	246.6 ※5	119.4	141.2		88.8 ※5	110.7
2011/4/8 23:00	243.0 ※5	119.6	140.5		86.3 ※5	111.1
2011/4/9 6:00	240.5 ※5	119.7	141.6		99.2 ※5	107.5
2011/4/9 9:00	237.6 ※5	119.8	143		96.6 ※5	109.4
2011/4/9 14:00	235.2 ※5	120.1	144.5		96.6 ※5	109.2
2011/4/9 20:00	232.0 ※5	120.3	146		97.1 ※5	109.8

日時	1F1		1F2		1F3	
	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度
2011/4/10 2:00	229.3 ※5	120.5	149.7		98.7 ※5	110.4
2011/4/10 6:00	227.7 ※5	120.6	149.4		91.7 ※5	110.8
2011/4/10 11:00	227.1 ※5	120.4	149.6		91.7 ※5	110.8
2011/4/10 16:00	226.6 ※5	120.5	150.5		95.3 ※5	111.2
2011/4/10 20:00	224.5 ※5	120.4	151.4		96.3 ※5	111.6
2011/4/11 2:00	222.8 ※5	120.2	152.8		97.7 ※5	110.2
2011/4/11 7:00	222.9 ※5	120.2	153.6		97.7 ※5	110.5
2011/4/11 13:00	220.8 ※5	119.9	154.8		97.0 ※5	111.0
2011/4/11 20:00	226.2 ※5	120.9	156		97.9 ※5	112.7
2011/4/12 2:00	220.1 ※5	120	156.2		102.0 ※5	113.2
2011/4/12 7:00	216.2 ※5	119	165.8	208.1※5	105.4 ※5	115.6
2011/4/12 13:00	216.2 ※5	119	165.8	208.1※5	98.9 ※5	115.9
2011/4/12 16:00	212.3 ※5	119	167.6	186.3※5	98.6 ※5	115.4
2011/4/12 21:00	211.1 ※5	119.1	171.7	187.1※5	97.4 ※5	116.5
2011/4/13 1:00	209.0 ※5	119.1	169.7	193.3※5	96.0 ※5	119.3
2011/4/13 7:00	206.2 ※5	119	170.1	183.2※5	96.0 ※5	119.3
2011/4/13 13:00	204.5 ※5	118.9	166.9	69.1※5	92.2 ※5	117.3
2011/4/13 21:00	204.4 ※5	119.3	163.2	-9.2※5	92.7 ※5	117.3
2011/4/14 6:00	203.6 ※5	119.5	159.7	-104.7※5	90.4 ※5	122.0
2011/4/14 8:00	201.8 ※5	119.2	156.8	-116.3※5	89.3 ※5	122.6
2011/4/14 13:00	200.3 ※5	119.5	154.1	-116.3※5	89.9 ※5	121.7
2011/4/14 22:00	198.4 ※5	119.5	151.8	-116.2※5	90.0 ※5	122.9
2011/4/15 6:00	197.0 ※5	119.4	150	-116.0※5	91.2 ※5	121.1
2011/4/15 9:00	196.4 ※5	119	148.2	-115.9※5	90.1 ※5	121.4
2011/4/15 14:00	195.4 ※5	119	146.6	-115.8※5	89.6 ※5	121.5
2011/4/15 20:00	194.0 ※5	119	145.7	-115.7※5	91.2 ※5	121.3
2011/4/16 2:00	192.4 ※5	118.7	144.3	-115.5※5	91.4 ※5	122.1
2011/4/16 7:00	189.9 ※5	118.3	142.8	-115.3※5	91.1 ※5	121.3
2011/4/16 14:00	188.9 ※5	118.1	141.6	-115.3※5	89.2 ※5	119.6
2011/4/16 20:00	186.8 ※5	117.9	141.6	-115.2※5	92.5 ※5	120.7
2011/4/17 1:00	184.8 ※5	117.5	142	-115.1※5	89.1 ※5	122.3
2011/4/17 7:00	182.2 ※5	117	141.5	-115.0※5	90.7 ※5	121.7
2011/4/17 14:00	180.4 ※5	116.6	141.1	-114.8※5	90.7 ※5	121.7
2011/4/18 6:00	173.9 ※5	115.4	141.8	不明※4	99.9 ※5	114.3
2011/4/18 14:00	170.2 ※5	115.2	140.8		101.5 ※5	112.7
2011/4/19 7:00	169.0 ※5	115.1	136.5		102.2 ※5	110.3

記載の時間は、データをまとめた時間であり、データを読んだ時間とは異なります

※1:データ採取せず

※2:これまで記録をとっていた計器が指示不良になったため、以降近接する計器に変更

※3:指示不良

※4:計器不良

※5:状況推移を継続確認中