時間	炉水位[mm]			炉圧[Mpa]			D/W圧力[kPa]		
	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3[abs]
2011/3/11 19:30	不明※1	不明※1	4570	不明※1		7.17	不明※1	不明※1	145
2011/3/11 20:00			4570			7.17			145
2011/3/11 20:15			≧5670	6.9	7	7.1			145
2011/3/11 20:30			4770	不明※1	不明※1	7.1			145
2011/3/11 21:00			5070			7.2			155
2011/3/11 21:30	450		4170			7.25			不明※1
2011/3/11 22:00	550	3400	4520			7.2			
2011/3/11 22:20	590	3400	4820			7.2			
2011/3/11 22:30	590	3400	4420			7.3			
2011/3/11 22:35	590	3400	4420			7.3			
2011/3/11 22:47	590	3400	4420			7.3			
2011/3/11 23:05	590	3400	4570			7.3			
2011/3/11 23:30	590	3500	4520		6.3	7.3		40	
2011/3/11 23:50	不明※2	3500	4620		不明※1	7.3		40	
2011/3/12 0:30	1300	3500	3970			7.35		40	
2011/3/12 1:00	1300	3600	4170			7.4	不明※1		240
2011/3/12 1:25	1300	3600	4470		5.3	7.1			245
2011/3/12 2:30	1300	3600	4520		不明※1	7.34	840		245
2011/3/12 2:50	1300	3600	4520	0.8		7.34	840		245
2011/3/12 2:55	1300	3600	4520	0.8	5.6	7.34	840		245
2011/3/12 3:40	1300	3600	4520	0.8	不明※1	7.34	840		245
2011/3/12 3:55	1300	3700	4170	0.8		7.47	840	60	285
2011/3/12 4:15	1300	3700	4170	0.8		7.47	840	60	285
2011/3/12 4:20	1300	3700	4170	0.8		7.47	840	60	285
2011/3/12 4:30	1300	3700	4170	0.8		7.47	840	60	285
2011/3/12 4:35	1300	3700	4170	0.8		7.47	840	60	285
2011/3/12 5:20	1300	3700	4270	0.8		7.4	840	60	300
2011/3/12 5:25	1300	3700	4270	0.8		不明※1	840	60	300
2011/3/12 5:30	1300	3700	4220	0.8			不明※2	60	305
2011/3/12 5:55	1300	3700	4370	0.8		7.43		60	305
2011/3/12 6:00	1300	3700	4370	0.8		7.25	740	60	310
2011/3/12 6:30	1300	3700	4520	0.8		7.49	790	60	320
2011/3/12 6:40	1300	3700	4520	0.8		7.49	790	60	不明※1
2011/3/12 6:47	1200	3600	不明※1	0.8		7.49	770	60	
2011/3/12 7:00	1000	3600	4520	0.8		7.39	不明※2	60	330
2011/3/12 7:15	700	3600	不明※1	0.8		不明※1	760	60	不明※1
2011/3/12 7:30	600	3600	4550	0.8		7.23	760	60	340
2011/3/12 7:55	50	3600	不明※1	0.8		7.23	755	60	不明※1
2011/3/12 8:36	0	3600	4570	0.8		7.52	750	60	350
2011/3/12 8:49	-300	3600	4570	0.8		7.52	740	60	350
2011/3/12 9:15	-425	3600	4570	0.8		7.46	740	60	360
2011/3/12 9:20	-425	3600	4570	0.8		7.46	740	60	360
2011/3/12 9:40	-450	3600	4570	0.8		7.46	740	60	360
2011/3/12 10:04	-500	3600	不明※1	0.8		7.46	740	60	350
2011/3/12 10:52	-600	3600		0.8		7.46	750	60	350
2011/3/12 11:20	-900	3600	4370	0.8		7.36	750	60	350
2011/3/12 11:30	-1100	3600	4370	0.8		7.36	750	60	360
2011/3/12 11:41	-1250	3600	4370	0.8		7.36	750	60	360
2011/3/12 12:05	-1500	3600	4370	0.8		7.36	750	60	360
2011/3/12 12:35	-1700	3600	3620	0.8		7.53	754	60	390
2011/3/12 12:55	-1700	3600	3720	0.8	6.1	5.6	750	110	380
2011/3/12 13:38	-1700	3600	4170	0.8	6.1	4	755	110	360
2011/3/12 13:50	-1700	3600	4170	0.8	6.1	4	755	110	360
2011/3/12 14:10	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	730	110	360
2011/3/12 14:41	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	610	110	360
2011/3/12 14:50	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	580	110	360
2011/3/12 15:04	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	530	110	360
2011/3/12 15:14	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	530	110	360
2011/3/12 15:28	-1700	3600	4590	0.8	6.1	3.63	540	110	360
2011/3/12 17:00	-1700	3600	4570	不明※1	6.1	2.9	不明※1	110	300
2011/3/12 17:35	-1700	3550	5070		不明※1	2.1		不明※1	295
2011/3/12 18:00	-1700	3550	5120			1.7			290
2011/3/12 18:30	-1750	3550	5370		6.3	1.35		155	280
2011/3/12 19:00	-1750	3550	5220		不明※1	0.95		155	285
2011/3/12 19:42	-1750	3550	5470			0.82		155	280
2011/3/12 20:15	-1700	3550	5620			0.8		155	270
2011/3/12 21:00	-1750	3550	5920	0.360394	6.3	0.72		155	270
2011/3/12 22:00	-1700	3600	不明※2	0.355491	6.3	0.97		155	170
2011/3/12 23:00	-1750	3600		0.357943	6.3	0.96		155	不明※1
2011/3/13 0:00	-1750	3600		0.367749	6.3	0.97		155	
2011/3/13 1:00	-1700	3650		0.375104	6.3	0.97		155	
2011/3/13 2:00	-1700	3650		0.375104	6.3	0.85		155	
2011/3/13 3:00	-1700	3650		0.372653	3.71	0.58		315	
2011/3/13 3:38	-1700	3650		0.372653	3.71	4.1		315	
2011/3/13 5:00	-1700	3650	-2000	0.389	6.14	7.38		330	360
2011/3/13 5:30	-1700	3650	-2400	0.389	6.14	7.27		330	355
2011/3/13 6:00	-1700	3650	-2600	0.389	6.12	7.39		340	390
2011/3/13 6:30	-1700	3650	-2800	0.389	6.12	7.39		340	425
2011/3/13 7:00	-1700	3650	-2850	0.394	6.12	7.35		340	440
2011/3/13 7:30	-1700	3650	-2950	0.392	6.12	7.33		350	455

※1:データ採取せず　※2:計器不良による　記載の時間は，データをまとめた時間であり，データを読んだ時間とは異なります。

福島第一原子力発電所 1～3号機 プラント状況

時間	炉水位[mm] 1F1	1F2	1F3	炉圧[Mpa] 1F1	1F2	1F3	D/W圧力[kPa] 1F1	1F2	1F3[abs]	S/C圧力[kPa] 1F1	1F2	1F3[abs]
2011/3/13 8:00	-1700	3850	-3000	0.392	6.1	7.270	不明※2	350	465	不明※2	不明※2	445
2011/3/13 8:20	-1700	3850	-3250	0.396	6.1	7.240		350	465			445
2011/3/13 9:10	-1700	3700	1800	0.398	6.08	7.240		360	637			590
2011/3/13 9:25	-1700	3700	1000	0.392	6.08	0.350		360	530			470
2011/3/13 9:55	-1700	3700	600	0.392	1.283	0.240		260	400			350
2011/3/13 10:35	-1750	3700	-700	0.402	1.283	不明※2		10	280			230
2011/3/13 10:55	-1700	3700	-1200	0.398	不明※2	0.100		D/S	270			220
2011/3/13 11:25	-1700	3700	0	0.404		0.110			280			230
2011/3/13 11:55	-1700	3750	1000	0.405		0.120		電源切り				電源切替
2011/3/13 12:40	-1700	3750	-1400	0.405		0.450			480			480
2011/3/13 13:00	-1700	3750	-2000	0.408		0.190		595	300		590	250
2011/3/13 14:10	-1700	3750	-2200	0.413		0.080		600	235		600	185
2011/3/13 15:00	-1700	3750	-2000	0.415		0.090	600	395	260	600	600	210
2011/3/13 16:00	-1700	3750	-2000	0.420	5.85	0.180	605	400	350	600	不明※2	300
2011/3/13 16:15	-1700	O/S	-2000	0.420	5.85	0.190	605	400	360	600		310
2011/3/13 16:45	-1700	3780	-1900	0.420	5.85	0.240	605	400	410	600		360
2011/3/13 17:00	-1700	3750	-1900	0.420	5.85	0.240	605	400	410	600		360
2011/3/13 17:30	-1700	3750	-2100	0.413	5.78	0.240	600	410	415	600		365
2011/3/13 18:45	-1700	3800	-2200	0.403	不明※1	0.250	590	410	420	585		375
2011/3/13 19:30	-1700	3800	-2200	0.398		0.250	580	420	425	580		375
2011/3/13 19:55	-1700	3800	-2200	0.393		0.250	575	420	425	570		375
2011/3/13 20:45	-1750	3800	-2200	0.380		不明※2	560	420	410	560		370
2011/3/13 20:50	不明※1			不明※1			不明※1		405	不明※1		
2011/3/13 20:55									400			
2011/3/13 21:00									395			
2011/3/13 21:05									380			
2011/3/13 21:10									380			
2011/3/13 21:15									375			
2011/3/13 21:40	-1750	3800	-2200	0.380			550	425	320	550	不明※2	320
2011/3/13 22:05	-1750	3800	-2250	0.380			540	425	300	540		300
2011/3/13 22:20	-1750	3900	-2250	0.370			540	430	295	540		295
2011/3/13 23:00	-1750	3800	-2250	0.370		0.084	540	430	275	530		275
2011/3/13 23:30	-1750	3900	-2250	0.360		0.064	530	435	260	530		260
2011/3/14 0:30	-1750	3800	-2250	0.360		0.048	530	435	255	530		255
2011/3/14 2:00	-1700	3900	-2250	0.350		0.073	510	440	275	505		275
2011/3/14 3:00	-1700	3900	-2300	0.340	5.45	0.127	505	不明※2	315	500		305
2011/3/14 4:00	-1700	3900	-2800	0.338	5.42	0.150	495		340	490		325
2011/3/14 5:00	-1700	3900	D/S	0.332	5.4	0.171	490	467	365	485	467	345
2011/3/14 6:00	-1700	3900		0.326	5.4	0.171	485	467	425	480	467	400
2011/3/14 7:00	-1750	3900	-3000	0.320	5.355	0.319	475	455	520	470	455	500
2011/3/14 8:00	-1750	3950	-1000	0.316	5.31	0.302	460	474	500	455	474	480
2011/3/14 9:00	-1750	3900	-1500	0.306	5.31	0.291	450	460	490	445	478	475
2011/3/14 11:15	-1800	3800	-1600	0.306	5.648	0.203	440	460	380	435	481	390
2011/3/14 11:25	-1800	3800	-1800	0.306	5.648	0.180	440	460	360	435	481	380
2011/3/14 11:30	-1800	3800	-1800	0.306	5.648	0.179	440	460	360	435	481	360
2011/3/14 12:00	-1800	3400	-2200	0.306	6.008	0.180	460	460	360	485	485	380
2011/3/14 13:00	-1800	2950	-2200	0.306	6.188	0.237	D/S	465	430	D/S	486	430
2011/3/14 14:00	-1800	2000	-2200	0.306	7.583	0.265		460	460		不明※2	450
2011/3/14 15:00	-1800	1200	-2200	0.298	7.268	0.281	不明※2	440	480	不明※2		470
2011/3/14 16:00	-1750	300	-2200	0.300	7.448	0.289		420	480			475
2011/3/14 17:00	-1750	-800	-2200	0.300	7.403	0.247		不明※2	440			440
2011/3/14 19:00	-1750	D/S	-2300	0.300	0.63	0.173		400	360			D/S
2011/3/14 20:03	-1750	ベンティング	-2300	0.272	0.54	0.173		400	360			
2011/3/14 21:04	-1750		-2300	0.270	1.418	0.173		419	360			
2011/3/14 22:40	-1700	-1600	-2300	0.267	0.405	0.179		480	360			
2011/3/14 23:00	-1700	-700	-2300	0.267	0.428	0.185		482	370		350	
2011/3/15 0:00	-1700	D/S	-2300	0.267	0.653	0.198		745	380		300	
2011/3/15 1:00	-1700		-2300	0.267	1.823	0.211		720	400		330	
2011/3/15 2:00	-1700		-2300	0.267	0.63	0.221		725	400		330	
2011/3/15 3:00	-1700		-2300	0.248	0.653	0.229		750	410		330	
2011/3/15 4:00	-1750		-2300	0.240	0.653	0.235		750	415		330	
2011/3/15 5:00	-1750		-2300	0.240	0.626	0.230		750	415		300	
2011/3/15 6:28	-1750	-2700	-2300	0.240	0.612	0.230		730	415		0	
2011/3/15 11:42	-1700	-1400	-2300	0.206	0.315	0.235		155	420		D/S	
2011/3/15 13:00	-1700	-1700	-2300	0.206	0.608	0.237	D/S	415	420	D/S		
2011/3/15 15:30	-1800	-1950	-2300	0.184	0.113	0.237	不明※2	275	420	不明※2		
2011/3/15 16:10	-1800	-1800	-2300	0.166	0.119	0.227		270	415			
2011/3/15 21:05	-1800	-1200	-2300	0.169	0.099	0.170		250	335			
2011/3/16 1:35	-1800	-1400	-2300	0.188	-0.023 ※5	0.151		240	320			
2011/3/16 4:00	-1750	-1400	-2300	0.176	-0.023 ※5	0.149		240	320			
2011/3/16 6:00	-1800	-1500	-2300	0.180	-0.041 ※5	0.149		220	320			
2011/3/16 7:00	-1800	-1400	-2300	0.186	-0.043 ※5	0.117		450	295			
2011/3/16 9:20	-1800	-1400	-2300	0.186	-0.043 ※5	0.104		450	275			
2011/3/16 10:00	-1800	-1400	-2300	0.186	-0.043 ※5	0.090		450	260			
2011/3/16 14:00	-1750	-1400	-2300	0.230	不明※2	0.061		400	230			
2011/3/17 0:07	-1800	-1400	-2300	0.238	-0.063 ※5	0.017		75	185			
2011/3/17 4:00	-1750	-1400	-2300	0.220	-0.065 ※5	0.030		75	200			
2011/3/17 8:45	-1750	-1400	-2300	0.198	-0.065 ※5	0.032		75	200			400
2011/3/17 12:00	-1800	-1800	-2300	0.192	-0.029 ※5	0.022		115	190			D/S
2011/3/17 17:00	-1750	-1800	-2300	0.206	-0.027 ※5	0.017		110	170			
2011/3/17 21:35	-1750	-1800	-2300	0.206	-0.027 ※5	0.018		110	150			
2011/3/18 0:00	-1700	-1400	-2300	0.192	-0.027 ※5	0.005		130	150			
2011/3/18 3:00	-1700	-1400	-2300	0.182	-0.016 ※5	0.013		130	155			
2011/3/18 8:40	-1700	-1400	-2300	0.188	-0.014 ※5	0.009		130	150			
2011/3/18 14:00	-1700	-1400	-2300	0.169	-0.014 ※5	0.000		130	155			
2011/3/18 16:00	-1800	-1400	-2300	0.212	-0.002 ※5	0.016	180	139	160	160		
2011/3/18 21:10	-1800	-1400	-2300	0.216	-0.005 ※5	0.016	180	140	160	160		

福島第一原子力発電所 1～3号機 プラント状況

時間	炉水位[mm]			炉圧[Mpa]			D/W圧力[kPa]			S/C圧力[kPa]		
	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3[abs]	1F1	1F2	1F3[abs]
2011/3/19 6:30	-1750	-1400	-2300	0.228	-0.005 ※5	0.043	180	135	185	165		
2011/3/19 9:30	-1750	-1400	-2300	0.228	-0.005 ※5	0.051	180	135	190	165		
2011/3/19 12:00	-1800	-1400	-2300	0.218	-0.009 ※5	0.015	180	135	160	170		
2011/3/19 14:30	-1800	-1400	-2300	0.218	-0.009 ※5	0.015	180	135	160	170		
2011/3/19 18:30	-1750	-1300	-2300	0.228	-0.009 ※5	0.081	180	135	210	170		
2011/3/19 23:00	-1750	-1350	-2250	0.228	-0.009 ※5	0.115	180	130	255	170		
2011/3/20 3:00	-1750	-1300	-2350	0.228	-0.007 ※5	0.141	180	130	280	170		
2011/3/20 7:00	-1750	-1300	-2300	0.226	-0.014 ※5	0.204	180	130	340	170		
2011/3/20 9:00	-1750	-1300	-2300	0.226	-0.014 ※5	0.204	180	130	340	170		
2011/3/20 11:00	-1750	-1300	-2350	0.226	-0.014 ※5	0.175	180	130	310	170		400～O/S
2011/3/20 12:00	-1750	-1400	-2350	0.216	-0.016 ※5	0.179	170	125	310	160		400～O/S
2011/3/20 14:00	-1750	-1400	-2350	0.216	-0.016 ※5	0.179	170	125	310	160		400～O/S
2011/3/20 16:00	-1750	-1400	-2000	0.208	-0.016 ※5	0.153	170	125	290	160		D/S ～ 800
2011/3/20 22:00	-1800	-1400	-1900	0.216	-0.018 ※5	0.094	160	120	225	160		D/S
2011/3/21 5:00	-1800	-1350	-1950	0.216	-0.018 ※5	0.202	160	120	160	160		
2011/3/21 11:00	-1750	-1350	-2750	0.218	-0.02 ※5	不明※2	160	120	120	160		
2011/3/21 14:00	-1750	-1350	-2000	0.218	-0.02 ※5	0.041	160	120	120	160		
2011/3/21 16:00	-1750	-1350	-2000	0.220	-0.023 ※5	0.043	160	120	120	155		
2011/3/21 17:00	-1750	-1350	-2025	0.198	-0.023 ※5	0.045	160	120	110	155		
2011/3/22 1:15	-1750	-1400	-2250	0.218	-0.025 ※5	0.041	160	110	100	155		
2011/3/22 7:30	-1750	-1350	-2350	0.218	-0.005 ※5	0.036	160	110	100	155		
2011/3/22 11:00	-1800	-1350	-2350	0.252	-0.018 ※5	0.034	175	110	100	155		
2011/3/22 17:00	-1800	-1300	-2350	0.240	-0.029 ※5	0.036	180	110	100	160		
2011/3/22 19:00	-1800	-1350	-2250	0.242	-0.027 ※5	0.034	180	110	100	160		
2011/3/23 0:00	-1750	-1350	-2350	0.246	-0.02 ※5	0.036	185	110	100	160		
2011/3/23 6:00	-1750	-1300	-2300	0.336	-0.025 ※5	0.034	260	110	100	240		
2011/3/23 9:00	-1750	-1300	-2300	0.336	-0.025 ※5	0.034	260	110	100	240		
2011/3/23 12:00	-1750	-1300	-2300	0.396	-0.023 ※5	0.032	320	110	100	300		
2011/3/23 14:00	-1700	-1250	-2300	0.418	-0.036 ※5	0.032	345	110	100	320		
2011/3/23 17:00	-1750	-1250	-2300	0.422	-0.036 ※5	0.032	360	110	100	330		
2011/3/23 22:00	-1700	-1200	-2300	0.440	-0.036 ※5	0.036	375	110	D/S	355		
2011/3/24 5:00	-1700	-1200	-2300	0.456	-0.025 ※5	0.039	385	105	D/S	370		
2011/3/24 9:00	-1700	-1200	-2300	0.480	-0.025 ※5	0.039	400	105	108	390		196
2011/3/24 11:00	-1700	-1150	-2300	0.480	-0.038 ※5	0.036	400	110	107	395		199
2011/3/24 13:00	-1700	-1150	-2300	0.470	-0.023 ※5	0.034	390	110	107	382		199
2011/3/24 18:05	-1650	-1200	-2300	0.488	-0.036 ※5	0.036	355	110	107	355		200
2011/3/24 20:00	-1700	-1100	-2300	0.430	-0.023 ※5	0.038	345	100	107	340		200
2011/3/24 23:00	-1700	-1150	-2300	0.422	-0.032 ※5	0.036	325	105	107	325		200
2011/3/25 2:00	-1700	-1300	-2300	0.418	-0.023 ※5	0.036	325	120	107	315		200
2011/3/25 6:10	-1700	-1100	-2300	0.406	-0.02 ※5	0.036	310	120	107	305		193
2011/3/25 8:00	-1700	-1100	-2300	0.406	-0.02 ※5	0.036	310	120	107	305		193
2011/3/25 10:00	-1650	-1200	-2300	0.388	-0.02 ※5	0.036	295	120	107	290		193
2011/3/25 13:00	-1650	-1200	-2300	0.388	-0.02 ※5	0.034	295	120	107	290		193
2011/3/25 15:00	-1650	-1200	-2300	0.388	-0.016 ※5	0.034	295	120	107	290		192
2011/3/25 18:00	-1650	-1400	-2300	0.380	-0.016 ※5	0.034	275	120	107	275		189
2011/3/25 20:00	-1650	-1150	-2300	0.380	-0.018 ※5	0.034	275	120	107	275		182
2011/3/26 6:00	-1650	-1000	-2300	0.400	-0.014 ※5	0.036	270	120	107	275		185
2011/3/26 11:00	-1650	-1100	-2300	0.418	-0.014 ※5	0.036	270	115	107	270		184
2011/3/26 12:00	-1650	-1100	-2300	0.418	-0.025 ※5	0.036	275	110	107	275		184
2011/3/26 14:00	-1650	-1200	-2300	0.422	-0.027 ※5	0.036	275	110	107	275		184
2011/3/26 22:00	-1650	-1200	-2250	0.432	-0.016 ※5	0.036	270	110	107	270		182
2011/3/27 6:00	-1650	-1200	-2300	0.452	-0.018 ※5	0.027	270	110	107	270	40(調査中)	180
2011/3/27 11:00	-1650	-1200	-2300	0.462	-0.018 ※5	0.030	270	110	107	270	D/S	180
2011/3/27 14:00	-1650	-1200	-2300	0.462	-0.018 ※5	0.030	270	110	107	270		180
2011/3/27 17:00	-1650	-1250	-2300	0.476	-0.018 ※5	0.032	270	110	106	270		179
2011/3/27 20:00	-1650	-1300	-2300	0.482	-0.02 ※5	0.030	265	110	108	270		180
2011/3/28 1:00	-1650	-1400	-2300	0.490	-0.02 ※5	0.027	270	110	108	270		180
2011/3/28 6:00	-1700	-1500	-2300	0.492	-0.02 ※5	0.027	270	110	108	270		179
2011/3/28 8:00	-1700	-1500	-2300	0.506	-0.02 ※5	0.027	270	105	108	270		179
2011/3/28 14:00	-1700	-1500	-2250	0.502	-0.032 ※5	0.024	270	100	108	270		179
2011/3/28 19:00	-1650	-1500	-2300	0.528	-0.032 ※5	0.030	280	100	108	280		180
2011/3/29 2:00	-1650	-1500	-2250	0.556	-0.027 ※5	0.027	290	100	107	290		179
2011/3/29 6:00	-1600	-1500	-2300	0.558	-0.027 ※5	0.032	285	100	109	285		179
2011/3/29 12:00	-1650	-1500	-2250	0.546	-0.025 ※5	0.027	275	100	108	275		180
2011/3/29 14:00	-1650	-1500	-2250	0.546	-0.025 ※5	0.027	265	100	108	265		180
2011/3/29 18:00	-1650	-1500	-2250	0.546	-0.025 ※5	0.027	265	100	107	265		179
2011/3/29 23:00	-1650	-1500	-2300	0.536	-0.032 ※5	0.027	245	100	107	250		179
2011/3/30 6:00	-1600	-1500	-2250	0.542	-0.025 ※5	0.022	235	100	107	235		178
2011/3/30 9:00	-1600	-1500	-2250	0.538	-0.032 ※5	0.022	235	100	107	235		178
2011/3/30 14:00	-1600	-1500	-2250	0.546	-0.023 ※5	0.017	235	100	106	230		178
2011/3/30 18:00	-1600	-1500	-2250	0.538	-0.032 ※5	0.017	230	100	106	230		178
2011/3/30 23:00	-1600	-1500	-2250	0.538	-0.027 ※5	0.022	225	100	107	225		177
2011/3/31 4:00	-1600	-1500	-2250	0.552	-0.025 ※5	0.019	210	110	107	210		177
2011/3/31 6:00	-1650	-1500	-2300	0.568	-0.018 ※5	0.019	210	110	107	210		176
2011/3/31 9:00	-1650	-1500	-2300	0.568	-0.014 ※5	0.019	210	110	107	210		176
2011/3/31 11:00	-1650	-1500	-2250	0.550	-0.016 ※5	0.015	210	110	107	210		176
2011/3/31 14:00	-1650	-1500	-2250	0.562	-0.011 ※5	0.015	210	110	107	205		176
2011/3/31 18:00	-1600	-1500	-2250	0.552	-0.009 ※5	0.017	190	110	107	190		176
2011/3/31 22:00	-1650	-1500	-2250	0.538	-0.014 ※5	0.022	180	110	107	180		176
2011/4/1 2:00	-1650	-1500	-2250	0.536	-0.014 ※5	0.015	175	110	107	175		183
2011/4/1 6:00	-1600	-1500	-2250	0.550	-0.014 ※5	0.017	170	110	107	170		176
2011/4/1 12:00	-1650	-1500	-2250	0.552	-0.007 ※5	0.015	165	110	107	165		176
2011/4/1 14:00	-1650	-1500	-2250	0.552	-0.007 ※5	0.015	165	110	107	165		176
2011/4/1 18:00	-1600	-1500	-2250	0.560	-0.005 ※5	0.015	160	115	108	160		176
2011/4/2 2:00	-1600	-1500	-2250	0.566	-0.011 ※5	0.017	160	110	107	160		175
2011/4/2 6:00	-1600	-1500	-2250	0.578	-0.011 ※5	0.024	160	110	106	160		175
2011/4/2 14:00	-1650	-1550	-2250	0.590	-0.007 ※5	0.013	155	110	105	155		175

福島第一原子力発電所 1～3号機 プラント状況

時間	炉水位[mm]			炉圧[Mpa]			D/W圧力[kPa]			S/C圧力[kPa]		
	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3[abs]	1F1	1F2	1F3[abs]
2011/4/2 20:00	-1650	-1500	-2250	0.598	-0.011 ※5	0.013	155	110	105	155		175
2011/4/2 23:00	-1650	-1500	-2250	0.598	-0.009 ※5	0.007	155	110	106	160		175
2011/4/3 6:00	-1650	-1500	-2250	0.602	-0.016 ※5	0.010	155	105	106	160		175
2011/4/3 11:00	-1650	-1500	-2250	0.608	-0.016 ※5	0.010	155	105	106	155		175
2011/4/3 16:00	-1650	-1500	-2250	0.618	-0.016 ※5	0.010	155	110	106	155		175
2011/4/3 18:00	-1650	-1500	-2250	0.636	-0.016 ※5	0.009	155	105	105	155		175
2011/4/4 1:00	-1650	-1500	-2250	0.658	-0.011 ※5	0.010	155	105	107	155		175
2011/4/4 6:00	-1650	-1500	-2250	0.658	-0.011 ※5	0.007	155	105	107	155		175
2011/4/4 8:00	-1700	-1500	-2250	0.670	-0.011 ※5	0.007	150	100	107	150		175
2011/4/4 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.332 (B)0.670	-0.018 ※5	0.005	150	100	107	150		176
2011/4/4 18:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.332 (B)0.672	-0.014 ※5	0.005	150	100	107	150		175
2011/4/5 3:00	-1700	-1500	-2250	(A)0.338 (B)0.672	-0.016 ※5	0.005	150	100	107	150		173
2011/4/5 7:00	-1700	-1500	-2250	(A)0.342 (B)0.688	-0.018 ※5	0.010	150	100	108	150		173
2011/4/5 13:00	-1700	-1500	-2250	(A)0.342 (B)0.688	-0.018 ※5	0.005	150	100	107	150		173
2011/4/5 19:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.338 (B)0.692	-0.014 ※5	0.007	150	100	107	150		173
2011/4/6 5:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.338 (B)0.702	-0.018 ※5	0.009	150	100	107	150		173
2011/4/6 7:00	-1700	-1450	-2200	(A)0.350 (B)0.722	-0.016 ※5	0.007	150	100	108	150		173
2011/4/6 13:00	-1650	-1500	-2200	(A)0.348 (B)0.726	-0.016 ※5	0.005	150	100	107	150		173
2011/4/6 20:00	-1650	-1500	-2200	(A)0.350 (B)0.720	-0.014 ※5	0.004	150	100	107	150		173
2011/4/7 2:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.355 (B)0.735	-0.011 ※5	0.002	150	100	107	150		173
2011/4/7 6:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.363 (B)0.758	-0.018 ※5	-0.002 ※5	155	100	108	155		173
2011/4/7 12:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.375 (B)0.758	-0.009 ※5	0 ※5	165	100	106	150		172
2011/4/7 21:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.380 (B)0.773	-0.011 ※5	0 ※5	175	100	106	150		173
2011/4/8 6:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.390 (B)0.788	-0.011 ※5	-0.002 ※5	180	100	106	150		173
2011/4/8 8:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.395 (B)0.785	-0.016 ※5	-0.002 ※5	180	100	106	150		172
2011/4/8 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.395 (B)0.793	-0.02 ※5	-0.004 ※5	185	100	105	155		172
2011/4/8 23:00	-1650	-1500	-2200	(A)0.385 (B)0.795	-0.02 ※5	0.006 ※5	185	95	105	155		172
2011/4/9 6:00	-1650	-1500	-2300	(A)0.395 (B)0.803	-0.02 ※5	-0.002 ※5	190	95	105	155		173
2011/4/9 9:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.403 (B)0.820	-0.018 ※5	-0.002 ※5	190	95	106	160		173
2011/4/9 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.410 (B)0.825	-0.02 ※5	-0.004 ※5	190	95	106	160		172
2011/4/9 20:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.413 (B)0.830※4	-0.018 ※5	-0.011 ※5	190	95	105	160		172
2011/4/10 2:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.415 (B)0.850※4	-0.02 ※5	-0.011 ※5	195	90	106	160	不明※2	172
2011/4/10 6:00	-1600	-1450	-2250	(A)0.410 (B)0.848※4	-0.02 ※5	-0.009 ※5	195	95	106	165		172
2011/4/10 11:00	-1700	-1450	-2250	(A)0.413 (B)0.858※4	-0.02 ※5	-0.009 ※5	195	95	106	160		172
2011/4/10 16:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.415 (B)0.858※4	-0.02 ※5	-0.009 ※5	195	95	105	165		171
2011/4/10 20:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.415 (B)0.863※4	-0.023 ※5	-0.013 ※5	195	95	105	165		171
2011/4/11 2:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.413 (B)0.873※4	-0.025 ※5	-0.017 ※5	195	90	105	165		170
2011/4/11 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.410 (B)0.873※4	-0.025 ※5	-0.015 ※5	195	90	103	165		170
2011/4/11 13:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.416 (B)0.873※4	-0.02 ※5	-0.017 ※5	195	95	104	165		170
2011/4/11 20:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.416 (B)0.895※4	-0.02 ※5	-0.017 ※5	195	95	104	165		170
2011/4/12 2:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.416 (B)0.898※4	-0.023 ※5	-0.015 ※5	195	90	105	165		170
2011/4/12 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.416 (B)0.908※4	-0.023 ※5	-0.019 ※5	190	90	105	165		169
2011/4/12 13:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.416 (B)0.908※4	-0.023 ※5	-0.019 ※5	190	90	105	165		169
2011/4/12 16:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.418 (B)0.918※4	-0.020 ※5	-0.019 ※5	190	95	105	165		169
2011/4/12 21:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.420 (B)0.920※4	-0.018 ※5	-0.019 ※5	190	95	105	165		169
2011/4/13 1:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.925※4	-0.023 ※5	-0.018 ※5	190	95	106	165		169

福島第一原子力発電所 1～3号機 プラント状況														
時間	炉水位[mm]			炉圧[Mpa]			D/W圧力[kPa]			S/C圧力[kPa]				
	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3[abs]	1F1	1F2	1F3[abs]		
2011/4/13 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.928※4	-0.023	※5	-0.018	※5	190	95	105	165		168
2011/4/13 13:00	-1650	-1500	-2200	(A)0.420 (B)0.933※4	-0.016	※5	-0.023	※5	190	95	104	165		168
2011/4/13 21:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.425 (B)0.938※4	-0.016	※5	-0.021	※5	190	95	104	165		168
2011/4/14 6:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.940※4	-0.016	※5	-0.017	※5	190	95	105	165		168
2011/4/14 8:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.420 (B)0.940※4	-0.016	※5	-0.017	※5	190	95	105	165		167
2011/4/14 13:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.948※4	-0.016	※5	-0.017	※5	190	95	104	165		167
2011/4/14 22:00	-1600	-1500	-2250	(A)0.425 (B)0.940※4	-0.018	※5	-0.017	※5	190	90	104	170		167
2011/4/15 6:00	-1550	-1450	-2250	(A)0.428 (B)0.953※4	-0.018	※5	-0.019	※5	185	90	104	165		166
2011/4/15 9:00	-1600	-1450	-2250	(A)0.430 (B)0.955※4	-0.018	※5	-0.023	※5	190	90	104	170		166
2011/4/15 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.430 (B)0.965※4	-0.018	※5	-0.021	※5	190	90	104	170		166
2011/4/15 20:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.428 (B)0.963※4	-0.018	※5	-0.026	※5	190	90	103	170		165
2011/4/16 2:00	-1700	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.978※4	-0.018	※5	-0.028	※5	185	85	104	170		166
2011/4/16 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.978※4	-0.018	※5	-0.030	※5	190	90	104	170		166
2011/4/16 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.975※4	-0.018	※5	-0.023	※5	185	90	103	175		165
2011/4/16 20:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)0.985※4	-0.020	※5	-0.030	※5	185	85	103	175		165
2011/4/17 1:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.425 (B)0.993※4	-0.023	※5	-0.032	※5	180	85	104	175		167
2011/4/17 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.425 (B)1.003※4	-0.025	※5	-0.030	※5	180	85	105	175		168
2011/4/17 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.420 (B)0.973※4	-0.025	※5	-0.030	※5	175	85	105	170		168
2011/4/18 6:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)1.030※4	-0.025	※5	-0.034	※5	170	85	105	170		170
2011/4/18 14:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.428 (B)1.035※4	-0.023	※5	-0.034	※5	170	85	105	170		171
2011/4/19 7:00	-1650	-1500	-2250	(A)0.423 (B)1.040※4	-0.020	※5	-0.034	※5	170	85	104	170		172

記載の時間は，データをまとめた時間であり，データを読んだ時間とは異なります。

※1：データ採取できず
※2：計器不良による
※3：4/4 14:00からA,B系を併記（従前は値の大きい方を記載）
※4：状況推移を継続確認中
※5：指示値がマイナスのため、状況推移を継続確認中